

Spécimens de fiches techniques à remplir

Fiche de spécifications d'équipement Maximo #28

Projet UdeM	Description	V1_4
52396	Inst compteurs d'eau 537	Date: <input type="text"/>
Gestionnaire de projet : <input type="text" value="Marcel Caron"/>		EX: 10 mai 2017
Pavillon : <input type="text" value="545 - 2910, Boul.Édouard-Montpetit"/>		# de Pavillon <input type="text" value="545"/>
Local : <input type="text" value="015"/>		Maximo <input type="text" value="545015"/>
Type : <input type="text" value="Pompe et Moteur d'eau froide domestique (Booster) (PMP-EFD)"/>		<input type="text" value="PMP-EFD"/>

Attributs	Valeur (indiquer unité)	Attributs	Valeur (indiquer unité)
TYPE COURROIES :	N/A	RELSUR MOTEUR :	N/A
# SÉR. MOTEUR :	W1612293276	ROUL. BIL. AR MOTEUR :	N/A
# SÉR. POMPE VIDE 1 :	N/A	ROUL. BIL. AV MOTEUR :	N/A
# SÉR. POMPE VIDE 2 :	N/A	RPM :	3466
# SÉR. RÉSERVOIR :	15-4718	RPM MOTEUR :	3450
# SÉR. SOUP.SURETÉ :	N/A	TYPE :	CR10-02 A-GJ-A-E-HQQE
AMP MOTEUR :	1,6	TYPE MOTEUR :	TEFC 80BA
CAP POMPE VIDE 2 :	N/A	VOLT MOTEUR :	575
CAP RÉSERVOIR :	30 gal	VOLT VARIATEUR :	500-600
CAPACITÉ :	N/A		
CHAS MOTEUR :	56C		
CLASS. ISOL MOTEUR :	F		
CLASSE :	B		
CODE MOTEUR :	M		
CONSTRUCTION :	N/A		
DATE INST :	N/A		
DIM RÉSERVOIR :	30 gal		
DIM. ARB MOTEUR :	N/A		
DIMENSION :	24,06" (H) x 11 7/8" (L) x 10 1/8" (P)		
DIMENSION FILTRE :	N/A		
FACT. SERV MOTEUR :	1.15		
GPM :	53.27		
HP MOTEUR :	1.5		
HP VARIATEUR :	N/A		
MANUF MOTEUR :	Baldor-Reliance		
MANUF VARIATEUR :	ABB		
MODÈLE MOTEUR :	Super E (Cat. No. 84Z04184)		
MODÈLE POMPE VIDE 1 :	N/A		
MODÈLE POMPE VIDE 2 :	N/A		
MODÈLE SOUP. SURETÉ :	N/A		
MODÈLE VARIATEUR :	ACH550-UH-02A7-6		
NO.REF :	545-O-PMP-EFD-001		
PCM :	N/A		
PDT :	N/A		
POIDS TOT :	88.2 lbs.		
PRESSION :	72.5 pi		
PRESSION RÉSERVOIR :	150 psig (max)		