

# 55395 Installation compteurs d'eau et DAR, phase -2

## Specimen - Tableau sommaire à produire de la source d'alimentation par pavillon

No Pavillon	Localisation	Emplacement	Compteurs	Dimension des vannes	Boucle	Vient de	Va vers	Remarques	Entrée Aqueduc	Entrée Incendie	Entrée Combinée	DAR	Pompe Surpression	Pompe Incendie	Installation urgence	Par	Local
510	Terrain Université	Mont Royal 	2	12	Boucle	Cimetière près de la cloture	BV-002	Entrée principal double avec compteurs principal pour la boucle privée de l'U de M	O	N	C	N/A	O	N/A	511	K-2	
504	BLSH		R	4	528	CV-0081	CV-009	Alimenter par la salle de mecanique du garage étagé. Incendie vient de la Ville niveau 1	O	O	S	R	N	O	BF-17	EXT	
511	Roger Gaudry		N	8	Boucle	CV-002	CV-004	CV-003	O	O	S	O	O	N	O	FALAISE	Y-0
511	Roger Gaudry		N	8	Boucle	CV-003	CV-005	Alimente principalement le 511 pour pompe a incendie	N	O	S	O	N	O	N/A	N/A	K-?
511-Z	Claire McNichols		R	3	511	AILE S	511-Z	Claire McNichols est alimenter par Roger gaudry. Installer compteur local	N	N	N/A	N	N	N	O	511	Z-120
512	Centrale Thermique		R	4	Boucle	BV-006	512	Alimente le 512 et en urgence un 2 pouces alimente le 527	O	O	C	N	N	N	O	527	
512	Centrale Thermique		N	6	Boucle	BV-005	512	2 ie entrée eau Voir si nécessaire	O	O	C	O	N	N	N	N/A	
518	Rampe Mobile		R	6	Boucle	CV-008	CV-0081		O	O	C	O	N	N	N		
519	Direction des Immeubles		R	4	Boucle	CV-003	CV-011	Incendie séparé remis a neuf en 2016	O	O	S	R	N	N	R	BF-?	
527	J.A. Levesque		R	4	Boucle et 512 (urg)	CV-012	CV-010	CV-004	O	O	C	R	N	N	O	512	217
528	Garage louis Colin		R	6	Boucle	BV-002	504	Alimente les pompes incendie de la bibliotheque 504. Local de vanne dans le garage étagé. Jumeler 528 avec 504	O	N	N/A	N	N	N	O	N/A	